

*Atbildes iepirkumam ar ID Nr. VNP 2015/20
„Teritorijas labiekārtošana Viļānos Kultūras laukumā 2”*

1. Nederīgo materiālu paredzēts transportēt uz atbērtni attālumā līdz 1 km.
2. Neiebilstam nomainīt frakcionētas šķembas (fr.40 -70) ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu –šķembām fr. 0/45.
3. Betona bruģakmeņiem krāsa un veids analogs esošiem. (pielikums Nr.1)
4. Ūdens tekne UT – 1, 255 x 160 x 80 mm(SIA „ Siguldas bloks vai analogs (sk. lpp.ĢP-7)
5. Smilšu drenējoša slāņa filtrācijas koeficients $k_f > 1 \text{ m/dnn}$;
6. Piekrītam, ka asfalta seguma apakškārtai tiek pielietots asfaltbetons AC22base un virskārtai- AC11surf.
7. C12/15 ir jauns apzīmējums betona B15 .
8. Projektā paredzeta esošo dz/betona aku esošo čuguna vāku augstuma koriģēšana un remonts., ņemot vērā jaunus segumus labiekārtošanas rezultātā.
9. Būvdarbu apjomos pieņemti smilts un šķembu apakšklāja blīvēšanas koeficienti.