

„Viļānu Mūzikas un mākslas skolas saimniecības ēkas jumta seguma maiņa”

identifikācijas numurs

VNP-2016/4

Atbilde uz pretendenta jautājumu

Jautājums 15.02.2016.

Dotajos būvdarbu apjomos piezīmēs teikts: "Izveidot zibensaizsardzību saskaņā ar LVS NE 62305 un LBN 201-10 prasībām, saskaņā ar atsevišķi izstrādātu projekta dokumentāciju." Vai tas nozīmē, ka šī dokumentācija jau ir izstrādāta un būtu pieejama pretendentiem, vai arī šī dokumentācija jāizstrādā pretendentam līguma izpildes laikā pašam un jāiesniedz Pasūtītājam līdz ar citu būvniecības dokumentāciju?

Atbilde 16.02.2016.

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija":

44. Zibensaizsardzību obligāti paredz trešās grupas ēkās. Pārējos gadījumos zibensaizsardzības ierīkošanas nepieciešamību nosaka, ņemot vērā ēkas raksturlielumus un riska kritērijus, kas noteikti piemērojamā standartā LVS EN 62305-2:2012 "Zibensaizsardzība. 2. daļa: Riska pārvaldība (IEC 62305-2:2010, modificēts)".

Tā kā šī ir 2.kategorijas ēka, saimniecības ēka, tad v zibensaizsardzības sistēma nav obligāta, jo ēka ir zemāka par kokiem, atradīsies Mākslas mūzikas skolas zibensaizsardzības zonā.