

Tevenānu iela 0,840-1,062 km

Kadastra apzīmējums 781700201880, 7898007001878,7898007000530

Ceļa parametrs, komunikācijas un aprīkojums	Dislokācija Km	Esošās situācijas apraksts	Aprūtinājums projekta izstrādē un būvniecībā
Ceļa segums	0,840-1,062	Dabīga grants 5,5m platumā. Segums nodilis. Nesaistīto minerālo materiālu kārtas segums neatbilst CS prasībām.	
Ceļa sega	0,840-1,062	5,5m plata, vietām iesēdumi un bedres, segums sajaucies ar pamatnes kārtu.	
Ceļa klātnē	0,840-1,062	7,5m plata, ar iesēdumiem garenprofilā un neatbilstošu šķērsprofilu.	
Nobrauktuves	0,840-1,062	Esošā nobrauktuve ar segas deformācijām un neatbilstoša platuma.	
Grāvji		Esošā grāvju sistēmu, nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi (grāvju aizsērējumi) Novadgrāvju gultnes aizsērējušas	
Caurtekas		Caurtekas aizsērējušas, bojāti posmi un galu nostiprinājumi	
EPL		EPL stabi ceļa klātnē EPL šķērsojumi	EPL atrašanās ceļa klātnē

Sastādīja:

A.Bruņa