

Jautājumi un atbildes

1.Jautājums:

Vai pretendents var piedāvāt līdzvērtīgas jaunas detaļas (ierīces) tām, kas paredzētas Nolikuma 2.pielikumā ar nosaukumu Sinamics un Simatic (Siemens ražojums), pie nosacījuma, ka piedāvātās detaļas (ierīces) pēc visiem Nolikumā uzrādītajiem parametriem ir līdzvērtīgas vai labākas par Nolikuma 2.pielikumā norādītajām Sinamics un Simatic detaļām (ierīcēm) un atbilst kopējais vadības sadalnes sistēmai?

Atbilde:

Jā, pretendents var piedāvāt līdzvērtīgas jaunas detaļas (ierīces) tām, kas paredzētas Nolikuma 2.pielikumā ar nosaukumu Sinamics un Simatic (Siemens ražojums), pie nosacījuma, ka piedāvātās detaļas (ierīces) pēc visiem Nolikumā uzrādītajiem parametriem ir līdzvērtīgas vai labākas par Nolikuma 2.pielikumā norādītajām Sinamics un Simatic detaļām (ierīcēm) un atbilst kopējais vadības sadalnes sistēmai.

2.Jautājums:

Vai drīkst aizvietot horizontālo ārdū kurtuvi ar slīpo kustīgo ārdū kurtuvi, pie nosacījuma, ka tiek ievēroti pārējie kurtuvei izvirzītie nosacījumi?

Atbilde:

Horizontālo ārdū kurtuvi aizvietot nedrīkst. Iepirkuma nolikumā ir aprakstīts iepirkuma priekšmets, t.sk. izvēlētā tehnoloģija. Citu veidu tehnoloģiju izmantošana nav paredzēta un neatbilst iepirkuma nolikumam.