TRĪS LAIDUMU TILTA BRAUKTUVES PLĀTNES STIEGROJUMA PLĀNS, M1:50

(' - izmēri doti pa brauktuves asi)



VIENA LAIDUMA TILTA BRAUKTUVES PLĀTNES STIEGROJUMA PLĀNS, M1:50



BRAUKTUVES PLĀTNES STIEGROJUMS, M1:25

(Visi izmēri precizējami pēc esošās brauktuves demontāžas)

(Poz. A paredzētas trīslaidumu tiltam, poz. B paredzētas viena laiduma tiltam)



DET. "A", M1:5



Poz. 4A, 4B, M1:5

(Iekavās doti izmēri poz. 4B)

MALTA



Poz. 6A, 6B, M1:10

(Iekavās doti izmēri poz. 6B)



Poz 2A, 2B, M1:25

(Iekavās doti izmēri poz. 2B)



STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA UN KOPSAVILKUMS TRĪS LAIDUMU TILTA BRAUKTUVES PLĀTNEI

(Stiegru garumi doti ievērojot pārlaidumus)

St. poz.	Ø, mm	Skaits	Garums		Masa		Piezīmes
			1 stiegrai, mm	Kopā, m	1m, kg	Kopā, kg	
1A	16	26	39500	1027	1.580	1623	4 pārlaidumi 675 mm
2A	16	246	4730	1164	1.580	1839	
3A	12	23	38900	895	0.888	795	4 pārlaidumi pa 525 mm
4A	10	246	2110*	519	0.617	321	
5A	10	246	2235*	550	0.617	340	
6A	16	246	1860*	458	1.580	724	
7A	16	10	39500	395	1.580	624	4 pārlaidumi pa 675 mm
8	8	369	205*	76	0.395	30	Enkuri
					Kopā:	6296	
					Sienamā stieple 0.5%:	32	
					PAVISAM KOPĀ:	6328	
					t. sk.: sienamā stieple	32	
					Ø 8	30	
					Ø 10	661	
					Ø 12	795	
					Ø 16	4810	

* Dots stiegras vidējais garums

STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA UN KOPSAVILKUMS VIENA LAIDUMA TILTA BRAUKTUVES PLĀTNEI

St. poz.	Ø, mm	Skaits	Garums		Masa		Piezīmes
			1 stiegrai, mm	Kopā, m	1m, kg	Kopā, kg	
1B	16	26	8585	224	1.580	354	
2B	16	58	4755*	276	1.580	436	
3B	12	23	8585	198	0.888	176	
4B	10	58	2045*	119	0.617	74	
5B	10	58	2070*	120	0.617	74	
6B	16	58	1830*	106	1.580	168	
7B	16	10	8585	86	1.580	136	
8	8	87	205*	18	0.395	7	Enkuri
					Kopā:	1425	
					Sienamā stieple 0.5%:	8	
					PAVISAM KOPĀ:	1433	
					t. sk.: sienamā stieple	8	
					Ø 8	7	
					Ø 10	148	
					Ø 12	176	
					Ø 16	1094	

* Dots stiegras vidējais garums

Poz. 5A, 5B, M1:5

(Iekavās doti izmēri poz. 5B)



PIEZĪMES:

1. Visi konstrukciju izmēri precizējami pēc esošo konstrukciju demontāžas un / vai uzsākot būvdarbus.
2. Nominālā betona aizsargkārta stiegrojumam 45 mm (minimālā aizsargkārta stiegrojumam 40 mm).
3. Vienā šķērsienā nevar būt vairāk kā 1/3 no stiegrām ar pārlaidumiem, kur nav norādīts citādi.
4. Šo rasējumu skatīt kopā ar rasējumiem Nr. BK-03 un Nr. BK-02.
5. Prasības attiecībā pret materiāliem skatīt rasējumā "VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI" un sējumā "SPECIFIKĀCIJAS".
6. Viena laiduma tilta galos stiegras piegriežamas pēc fakta.
7. Visi izmēri doti mm.

SAMAZINĀTS UZ PUSI

Pasūtītājs: Viļānu novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr. 83/2017/06
Projektētājs: PROJEKTS	Būvprojekts: Tilta pār Maltu pie Ornicāniem atjaunošanas būvprojekta izstrāde	
	Rasējums: LAIDUMA KONSTRUKCIJAS STIEGROJUMS	

Būvproj. vad.	Izstrādāja	Pārbaudīja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
G.Skrupskis	A.Skomers	R.Norītis	24.07.2017.	T105/17	1:5, 1:10 1:25, 1:50	BP	BK-04	1/1